


(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ)



ದೂರವಾರ್ತೆ:-080-27859482

ಶ.ನಂ/ಸಹಾನಿರ್ಮಂ/ಬೋಧನಾಪತ್ರ/ಸ.ಇಂ-1/2020-21/12/1

Email:-aeepwdsb562106@gmail.com

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು  
ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪ - ವಿಭಾಗ ಆಸೀಕಲ್  
ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ದಿವಾಂಶಿ:- 10-07-2020

To,

The Veeraparvathiratna Education Trustee,  
Sy No. 02 & Sy no 3/2 Indlabele Village  
Attibele Hobali Anekal Tq  
Bangalore 562107.

Respected Sir/Madam,


Subject: Issue of Building Safety Certificate.

Reference: Your letter Dated: 05-05-2020.

\*\*\*\*\*

With reference to the above subject, The Managing Trustee, For  
Veeraparvathiratna Education Trust, The Harvest International School Innovation  
Campus have constructed building at Survey No. Sy no . 02 & Sy no 3/2 Indlabele Village  
Attibele Hobali Anekal Tq Bangalore – 562107 is inspected on 30.05.2020 and that the  
building is Found To Be fit for Occupation.

Yours Faithfully

  
Assistant Executive Engineer

Public Works Department

Sub Division Anekal

ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಆಸೀಕಲ್



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  
ಶೋಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ./ಎಂ-3/2021-22 / 1523

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧ್ಯಯನಕರಣ ಕಛೇರಿ,  
ಶೋಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು  
ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 23/7/21

ರವರಿಗೆ,  
ವಿರಜಾವಾಹಿನಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್,  
ಪಾರ್ವಣ್ಣಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್,  
ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಸರ್ವೆ ನಂ-2 & 3/2,  
ಇಂದ್ರಜಿತ್ ವಿಲೇಜ್, ಅತ್ತಿವೆಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,  
ಬೆಂಗಳೂರು-562107.

ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ,

ವಿಷಯ:- ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಜಾವಾಹಿನಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ವತಿಯಿಂದ  
ನಡೆಯುವ ಪಾರ್ವಣ್ಣಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಸರ್ವೆ  
ನಂ- 2 & 3/2, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ವಿಲೇಜ್, ಅತ್ತಿವೆಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,  
ಬೆಂಗಳೂರು-562107 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಸೃಷ್ಟಿ ಸುರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  
ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ.

- ಉಲ್ಲೇಖ:-
1. ತಮ್ಮ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ:- 03.05.2021
  2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧ್ಯಯನಕರಣರು, ಅನೇಕಲ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಅನೇಕಲ್  
ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 2021-22/142 ದಿನಾಂಕ: 22.07.2021

\*\*\*

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಜಾವಾಹಿನಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ವತಿಯಿಂದ  
ನಡೆಯುವ ಪಾರ್ವಣ್ಣಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಸರ್ವೆ ನಂ- 2 & 3/2, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ವಿಲೇಜ್,  
ಅತ್ತಿವೆಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-562107, ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣ  
ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 08.06.2021 ರಂದು ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಜಾವಾಹಿನಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ವತಿಯಿಂದ  
ನಡೆಯುವ ಪಾರ್ವಣ್ಣಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಸರ್ವೆ ನಂ- 2 & 3/2, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ವಿಲೇಜ್,  
ಅತ್ತಿವೆಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-562107, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧ್ಯಯನಕರಣರು ಮತ್ತು  
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಗಣಿ ಪಾರ್ವಣ್ಣಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಸರ್ವೆ ನಂ- 2 & 3/2, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ವಿಲೇಜ್,  
ಅತ್ತಿವೆಲೆ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-562107, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಟ್ಟಡವು 2020 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೆಲಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶ  
ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಂಬಗಟ್ಟಡ ರಚನೆ, ಒಂದು ಶಿಪ್ಟರಿ ಜಾಗಣಿ ಗಂಭೀರತೆಗೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಜಾಗಣಿ ಸಾಬ್  
ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ  
ಗಂಭೀರತೆಗೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು, ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ  
ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ULTRASONIC PULSE VELOCITY TEST ಮತ್ತು  
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಟ್ಟಡವು IS Code:456-2000, IS Code:456-2000, IS Code:4926-2003, IS Code:516-1959 and  
8112-1989 for 43 grade ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾಪನದಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳು (Columns)  
ಕೊಡಲೆಗಳನ್ನು (Beams) ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಯ (Slab) ಒಟ್ಟುಕೂಡ 20-30 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು  
ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧ್ಯಯನಕರಣರು, ಅನೇಕಲ್  
ಉಪವಿಭಾಗ, ಅನೇಕಲ್ ರವರು ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಮೀಕ್ಷಿಸಲು ಒ.ಸಿ. Kamataka Test House  
Pvt. Ltd Bangalore ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ  
ಪರ್ಗವು ನಡೆಯುವ ವರದಿಯಂತೆ ಕಟ್ಟಡವು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

- ಆರೋಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಕು, ವಿಶವಾರ್ಥಕೀರತ್ಯ ವಾರ್ತಾವರ್ಗಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ವತಿಯಂದ ಪಡೆಯುವ ಪಾರ್ವತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಸರ್ವೆ ನಂ- 2 & 3/2, ರಂಜಿಬೆಲೆ ವಿಲೇಜ್, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ಆರೋಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-562107, ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಆರೋಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಕು ರವರಿಂದ ಅನುದಾನದನೆಯಾದ ವಿಶವಾರ್ಥಕೀರತ್ಯ ವಾರ್ತಾವರ್ಗಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ವತಿಯಂದ ಪಡೆಯುವ ಪಾರ್ವತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಸರ್ವೆ ನಂ-2 & 3/2, ರಂಜಿಬೆಲೆ ವಿಲೇಜ್, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ಆರೋಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-562107, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸಹಜ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು Keshav and Associates ಸಂಸ್ಥೆ ರವರು ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟರಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- Ultrasonic Pulse Velocity Test  
Conducting Ultrasonic pulse velocity test for compressive strength of in-situ concrete on Columns, Beams and Slab at Critical points using "PUNDIT 6" (Portable ultrasonic non-destructive Digital indicating Tester) equipment form M/s. CNS FARNELL u.k as per the guidelines in Indian standards (IS:516 (Par 5/Sec 1): 2018) ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು Karnataka Test House Pvt. Ltd Bangalore ರವರ ಜೊತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹಜ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- Recognizance, visual inspection fo Building settlement in foundation, distress etc. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು Karnataka Test House Pvt. Ltd Bangalore ರವರ ಜೊತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹಜ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಟ್ಟಡವು National Building code of India 2016 ರ ಮಾನದಂಡದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ Sarthak Architecture and Engineering (P), Licence No.B.C.C/BL-3.6/SE-240/2017-18 Consulting Structural Engineers ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- National Building code of India 2016 ರ ಅನ್ವಯ Certificate for Structural Design Sufficiency ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು Sarthak Architecture and Engineering (P), Licence No.B.C.C/BL-3.6/SE-240/2017-18 Consulting Structural Engineers ರವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. (Annex-C)
- National Building code of India 2016 ರ ಅನ್ವಯ Form for Engagement of Builder / Constructor ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು Sarthak Architecture and Engineering (P), Licence No.B.C.C/BL-3.6/SE-240/2017-18 Consulting Structural Engineers ರವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. (Annex-D)

ಸಹಜ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Sarthak Architecture and Engineering (P), Licence No.B.C.C/BL-3.6/SE-240/2017-18 Consulting Structural Engineers ರವರು ಕಟ್ಟಡವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯಂತೆ ಕಟ್ಟಡವು "Structurally Stable" ಇರುವುದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗಲೂ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೆಳ ಸಹಜ ಮಾಡಿರುವವರು ದಿನಾಂಕ: 22.07.2021 ರಂದು ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ HARVEST INTERNATIONAL SCHOOL INNOVATION CAMPUS ಕಟ್ಟಡವು "Structurally Stable" ಇದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿಲಾಗಿವೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ,  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಯಂತರರು,  
 ಶಿಕ್ಷಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ,  
 M.S. ಬೆಂಗಳೂರು.